

| ANNEXE 12 - ÉQUIPEMENT DE BASKET-BALL | | | |
|---|---|--|--|
| CLASSEMENTS FÉDÉRAUX | Classement Fédéral H1 | Classement Fédéral H2 | Classement Fédéral H3 |
| NIVEAU DE JEU | Championnat départemental et régional» | Pré national et championnat de France, NM2,NM3, LF2, NF1, NF2, NF3 | NM1, LFB, PRO A,PRO B |
| DIMENSIONS | | | |
| Espace de jeu : constructions neuves | 28x15x7 m | | |
| Espace de jeu : constructions anciennes | 28x15x7 m | | |
| | ou 26x14x7m | | |
| | ou 24x13x7m <small>(départemental uniquement et non qualificatif à une compétition régionale)</small> | | |
| Espace d'évolution : constructions neuves | 32x19x7m | | |
| Espace d'évolution : constructions anciennes | 32x19x7m | | |
| | ou 30x18x7m | | |
| | ou 28x17x7m | | |
| Espace de compétition : constructions neuves | 32x20,5x7m | | 38x20,5x7m |
| Espace de compétition : constructions anciennes | 32x20,5x7m | | |
| | ou 30x19,5x7m | | |
| | ou 28x18,5x7m | | |
| BUTS DE BASKET | | | |
| Structure | conforme à la norme EN 1270 (de type 1 pour H3 et fortement recommandé pour la NM1, cf annexe 7) | | |
| Panneaux plexiglas ou méthacrylate (transparence) | recommandé | obligatoire | |
| Cercles à déclenchement | recommandé | obligatoire | |
| Capitonnage (protection des panneaux et structures) | obligatoire | | «capitonnage obligatoire du bras de la structure pour les modules amovibles» |
| DIMENSIONS MINI BASKET | | | |
| Espace de jeu | Minimum 15 x 14m / Max 28x15 | Pour le Mini Basket, la présence des lignes sur un terrain de jeu est essentielle. Même tracées de façon sommaire, elles donnent aux enfants les repères et sont indispensables à l'acquisition et au respect des règles du jeu. | |
| Hauteur du cercle | 2 M 60 | | |
| Ligne de lancer franc | à 4 m du panneau | | |
| SOLS SPORTIFS | | | |
| Couleur du tracé | ROUGE | | BLANC (ou couleur contrasté) |
| Nature du revêtement de sol | «Parquet conseillé» LF2 : recommandé | | Parquet |
| | les sols sportifs doivent répondre à la norme NF EN 14904 (NF P 90-203) | | |
| Nature du sol support | NF P 90-202 | | |
| ÉCLAIRAGE | | | |
| Eclairage minimum : constructions neuves | 500 Lux | | 750 Lux |
| Éclairage minimum : constructions anciennes | 300 Lux | 500 Lux | (Recommandation: pour les matchs télévisés, voir règlement officiel FIBA-Equipement) |

| | | | |
|--|--|---|---|
| Coefficient d'uniformité minimum | éclairage Minimum ÷ éclairage moyen ≥ 0,7 | | |
| Point de mesure d'éclairage | 13 | | |
| AFFICHAGE | | | |
| Affichage électronique | Recommandé | oui | oui |
| Affichage des fautes d'équipes (cumul) | Recommandé | Obligatoire NM2, LF2, NF1 | Obligatoire NM1, LFB, Pro A, Pro B |
| | | Conseillé NM3, NF2 | |
| Affichage des fautes individuelles 0 à 99 | Recommandé | Conseillé NM2, NM3, | Obligatoire NM1, LFB, Pro A, Pro B |
| | | LF2, NF1, NF2 | |
| Chronomètres des tirs (24s avec remise à 14s) | Facultatif / conseillé pour Régional | obligatoire (En LF2, remise à 14 s à tout moment du jeu) | Obligatoire (la remise à 14 s doit pouvoir s'effectuer à tout moment du jeu) |
| Guirlandes Lumineuses «LED STRIP» | | | Obligatoire |
| Table de marque | Surélevée de 20 cm | | |
| Sonorisation | Facultative | | oui |
| VESTIAIRES ET ANNEXES | | | |
| Local antidopage | Facultatif | Conseillé | Obligatoire |
| Infirmierie | Conseillée | | Obligatoire |
| Vestiaire joueurs et joueuses | 2x12 places | | 2x14 places |
| Vestiaire officiels | 2x2 places | | 2x3 places |
| Tribune de presse Salle de réception / Accueil Presse (Accréditation) | Dans la plupart des installations sportives, ces espaces doivent pouvoir assurer d'autres fonctions en temps normal (bureaux, salle de réunion, formation) | | 10 à 40 places en fonction des conventions entre UJSF et FFBB/LNB/LFB |
| Zone mixte / Salle de conférence de presse | | | |
| Salle de réception | | Conseillé (utilisation ponctuelle) | Utilisation ponctuelle / 100 m2 |
| Salle de réunion | Conseillé 12 à 25 personnes | | Espace modulable 12 à 25 personnes / 100 m2 |
| Espace accueil | En fonction de la taille de l'équipement, l'accueil des différents publics doit être matérialisé par une signature spécifique : Public/ Sportifs/ Organisation/ Presse/ Personne à mobilité réduite/ VIP | | |
| TRIBUNES PLACES ASSISES : CAPACITÉ MINIMUM RECOMMANDÉE | | | |
| NF2 / NM2 | 300 | | |
| NF1 | 500 | | |
| LF2 | 1000 | | |
| NM1 | 1500 | | |
| LFB | 2000 | | |
| PRO B | 3000 | | |
| PRO A | 5000 | | |